

# ZASILACZE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

## ZB TELEKOM



Zasilacze zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zasilaniu urządzeń telekomunikacyjnych, wszędzie tam gdzie wymagane jest dostarczenie ciągłego i niezawodnego źródła zasilania. Zasilacze standardowo wyposażone są w bezobsługowe akumulatory o pojemności od 17Ah do 40 Ah, pojemność akumulatora uzależniona jest od wymaganego czasu podtrzymania. Zasilacze mogą znaleźć swoje zastosowanie w urządzeniach typu:

- centralk dyspozytorskich CB, KT, KTE
- urządzeń telekonferencyjnych
- urządzeń selektorowych SELTON
- radiotelefonów stacjonarnych n.p. sieci pociągowej i t.p.
- urządzeń megafonowych
- oraz wszelkich urządzeń zasilanych napięciem 24V DC

MODEL	ZB 2406/17	ZB 2406/26	ZB 2408/26	ZB 2408/40	ZB 2412/40
Napięcie wyjściowe	+ 24V	+ 24V	+ 24V	+ 24V	+ 24V
Znamionowy prąd wyjściowy	6A	6A	8A	8A	12A
Moc wyjściowa	150W	150W	200W	200W	300W
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	+22V ÷ +28V	+22V ÷ +28V	+22V ÷ +28V	+22V ÷ +28V	+22V ÷ +28V
Zakres napięcia wejściowego	180÷297VAC 50/60HZ	180÷297VAC 50/60HZ	180÷297VAC 50/60HZ	180÷297VAC 50/60HZ	180÷297VAC 50/60HZ
Wymiary / szerokość- wysokość- głębokość/	450x350x180	450x350x180	450x350x180	450x350x180	450x350x180
Waga urządzenia wraz z akumulatorami	24kg	27kg	27kg	34kg	34kg
Temperatura pracy	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C	-20°C+50°C
<b>Cena detaliczna netto</b>	<b>1369,-</b>	<b>1419,-</b>	<b>1479,-</b>	<b>1619,-</b>	<b>1679,-</b>

P.P. „TELETROM”  
Właściciel: inż. Marek Troszka  
ul. Gliwicka 282  
40-862 Katowice  
tel/fax (0 32) 254-45-67 , 254-23-43 ,  
tel. kolejowy – Katowice 7102756



Bank PKO S.A. O/Katowice ul. Chorzowska 1  
12401330-01363702-2700-401112-001-0000  
Regon : P-8013752-92700000 59-2-118-27101  
NIP : 634-006-68-05  
e-mail: teletrom@teletrom.pl

[www.teletrom.pl](http://www.teletrom.pl)